

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае"**

**Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в городе Уссурийске"
(Уссурийский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае»)**

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Адрес юридического лица: г.Владивосток,
ул.Уткинская, 36
Телефон, факс: +7 (4232) 40-21-85
ОКПО: 77427364 ОГРН: 1052542950130
ИНН/КПП: 2536153796/ 253601001

Аттестат аккредитации: № РОСС RU.0001.511004
от 20.03.2014
Срок действия аттестата аккредитации (бессрочно)
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице: 20.10.2015

Фактический адрес:
Приморский край, г.Уссурийск,
ул.Комсомольская, д.40
Тел./факс 8(4234)333193; E-mail: ussurisk1@fguzpk.ru;
ОКПО 20770993; ОГРН 1052542950130;
ИНН/КПП 2536153796/251103001

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ


подпись О.И. Савлукова

11 августа 2025 г.
дата утверждения



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

№ 359-Ф/01 от 11 августа 2025 г.

Наименование и адрес заказчика (юридический, фактический адрес): ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске (г. Владивосток, ул. Сельская, 3; г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40).

Наименование объекта: МДОБУ Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского муниципального округа.

Место осуществления лабораторной деятельности: игровые комнаты групп МДОБУ Детский сад общеразвивающего вида № 9 «Ромашка» Октябрьского муниципального округа. Приморский край, Октябрьский м.о., с. Покровка, ул. Октябрьская, 21.

Наименование измерений: освещенность.

Измерения проводились: Богдановым И.И., инженером по охране окружающей среды Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае», в присутствии заведующего детским садом Фесенко О.Н.

Дата и время осуществления лабораторной деятельности: 07.08.2025 г. 12:50 – 13:50.

Основание для проведения измерений: поручение № 364 от 24.07.2025 г. ТО Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Уссурийске.

Испытательный лабораторный центр несет ответственность за результаты измерений на объекте, указанном в протоколе. ИЛЦ не несет ответственность за информацию, представленную заказчиком, которая может повлиять на достоверность результатов. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ.

Средства измерения:

Название и марка прибора	Заводской номер	Номер свидетельства	Дата свид.	Дата действия свид.	Погрешность
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (06)	06 1434	С-АЭ/ 05-11-2024/ 384366083	05.11.2024	04.11.2025	при измерении освещённости $\pm 8\%$
Мультиметр цифровой «Mastech M838»	б/н	007356	16.08.2024	15.08.2025	при измерении напряжения переменного тока $\pm 1,2\%$

НД, в соответствии с которыми проводились измерения: Приборы комбинированные «ТКА-ПКМ». Руководство по эксплуатации. ЮСУК 2.860.002 РЭ.

НД, устанавливающие допустимые уровни: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Условия проведения измерений:

Дополнительные сведения: фоновая освещённость не превышает 10 % от измеренных значений освещённости от источников искусственного освещения. Напряжение в электрической сети до проведения измерений - 230 В, после проведения измерений - 232 В (отклонение менее 5 %).


ИНН заказчика - 2538090446.

Результаты измерений освещённости с учетом неопределенности:

Лаборатория санитарно-гигиенических исследований
(адрес места нахождения лаборатории, телефон: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Комсомольская, 40, тел.8-4234-333-213)

№ точки	Место измерения	Плоскость нормирования* и высота над полом, м	Система освещения**	Вид ламп***/кол-во/ из них не горит	Искусственное освещение, лк		Естественное освещение, лк			
					Измер.	Норма	Внутри помещения	Снаружи	КЕ О, %	Норма не менее, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Игровая комната 1 младшей группы	Г-0,0-на полу	О	СД/16/0	450 $\pm$ 41,57	400	-	-	-	-
2.	Игровая комната подготовительной группы	Г-0,0-на полу	О	СД/24/0	455 $\pm$ 42,03	400	-	-	-	-
3.	Игровая комната 2 младшей группы	Г-0,0-на полу	О	СД/6/0	450 $\pm$ 41,57	400	-	-	-	-
4.	Игровая комната средней группы (4-5 лет)	Г-0,0-на полу	О	СД/6/0	460 $\pm$ 42,49	400	-	-	-	-

* Г - горизонтально, ** О - общая, *** СД - светодиодные

Ответственный за оформление протокола:  И.И. Богданов. Инженер по охране окружающей среды

Заведующий ЛСГИ



О.В. Тихомирова